



WYKAZ POMIESZCZEŃ NA PODDASZU

Nr	Nazwa pomieszczenia
201	Komunikacja
202	Klatka schodowa
203	1 Pokój biurowy
204	2 Pokój biurowy
205	3 Pokój biurowy
206	Pomieszczenie sanitarne
207	Poddasze nieużytkowe

OZNACZENIA

- Panel LED 300x1200 4200lm barwy 4000k 40W np, typ LOR 40120ST
- Panel LED 600x600 4400lm barwy 4000k 40W np, typ LOR 4060ST
- Plafoniera LED 18W na suficie
- Plafoniera LED 10W na ścianie
- Plafoniera LED 18W na ścianie
- Oprawa ewakuacyjna LED 3W SE PT (np typ EXIT LED 3W)
- Oprawa ewakuacyjna LED 2W SE PT np. (ORBIT LED)
- Łącznik instalacyjny pojedynczy zwykły IP20 p.t.
- J. W. lecz szczelny IP44
- Łącznik instalacyjny podwójny zwykły IP20 p.t.
- Łącznik instalacyjny schodowy zwykły IP20 p.t.
- Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym

UWAGI WYKONAWCZE

- Instalacje oświetleniowe wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² p.t.
- Panele LED instalować bezpośrednio na suficie
- Łączniki instalować 1,3m nad podłogą.
- Oprawy ewakuacyjne EXIT instalować na ścianie 1,8m nad podłogą, a oprawy ORBIT instalować na suficie
- Oprawy ewakuacyjne zasilić z przed wyłącznika obwodów oświetlenia komunikacji

- 15 -

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH ul. Naftowa 4/4 65-705 Zielona Góra NIP 973 05 43 143 tel. 698 111 531		
Tytuł zadania Remont budynku Sądu w Gubinie		
Nazwa obiektu Budynek użyteczności publicznej		
Adres 66-620 Gubin , ul. Piastowska 16		
Tytuł rysunku Instalacja oświetlenia na poddaszu		
Projektował mgr inż. Leon Rózcza <small>upr. nr 9/01/ZG par.5.1:6.1 i 7 oraz par.13 ust 1 pkt 4 lt.d</small>	Podpis	
Sprawdził mgr inż. Marek Mejnartowicz <small>upr. nr LBS/0046/PODE/13</small>	Podpis	
Skala 1:100	Data Lipiec 2018 r.	Nr rysunku E 6

Podane typy materiałów i osprzętu są jedynie przykładowe. Dopuszcza się stosowanie innych o podobnych właściwościach